

Додаток 1
до Порядку

**ІНФОРМАЦІЯ
про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю**

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження – 28.07.2021 року
2. Адреси розташування об'єктів – АС Новомосковськ – 1 – вул.195 Стрілкової дивізії, 1-А; АС Новомосковськ – 3 – вул.Гетьманська, 34.
3. Форма власності - АС Новомосковськ – 1 (приватна); АС Новомосковськ – 3. (приватна).
4. Найменування послуги – аудит доступності.
5. Особа, яка проводила обстеження - Виконуючий обов'язки директора ПрАТ «ДОПАС» - Кожома Антон Юрійович.
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) - +38(066)- 354-02-53 (контактний номер телефону); dopas@dopas.dp.ua (адреса електронної пошти).

Критерій безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю		АС Новомосковськ- 1 Відповідність критеріям (так або ні)	АС Новомосковськ-3 Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
I.	Шляхи руху до будівлі:			
	1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди	ні	ні	
	2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожнimi знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності	ні	ні	
	3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра	так	так	
	4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра	так	так	
	5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без	так	так	

	вибійн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)			
	6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом	так	так	
	7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрій, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	так	так	
	8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	так	так	
	9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)	ні	ні	
	10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю	ні	ні	
2.	Вхідна група:			
	1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна таблиця, інформація про: називу, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо	так	так	
	2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом	так	так	
	3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як	так	так	

	вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання			
	4) всі сходи в межах одного маршу одинакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	так	так	
	5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	ні	ні	
	6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	так	так	
	7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	ні	ні	
	8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	ні	ні	
	9) кути порогів заокруглені	ні	ні	
	10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра	ні	ні	
	11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)	так	так	
	12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрой для осіб з інвалідністю захищенні від атмосферних опадів	так	так	
	13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/шітка для витиряння ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході	так	так	
	14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра	так	так	
3.	Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:			
	1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом	так	так	
	2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів	так	так	

	підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання			
	3) всі сходи в межах одного маршу одинакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	так	так	
	4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	ні	ні	
	5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	ні	ні	
	6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	так	так	
	7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	так	так	
	8) кути порогів заокруглені	так	так	
	9) на першу/останню сходинку, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	так	так	
	10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні терминали, скрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними пристроями підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів	так	так	
	11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що	так	так	

	виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю			
	12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	так	так	
	13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	так	так	
	14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлоговою поверхую (допускається відхилення не більше як 0,02 метра)	так	так	
	15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів	так	так	
	16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	так	так	
	17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверхні	так	так	
	18) навпроти дверей ліфта наявна таблиця із номером поверхні	так	так	
	19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	так	так	
	20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площацки	так	так	
	21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	так	так	
	22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісничих (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)	так	так	

	23) окрім санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху	так	так	
	24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги	так	так	
	25) шляхи/напрямки, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	ні	
	26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	ні	
	27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	ні	
	28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	так	
	29) за визначені потріби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті	так	так	
	30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/таємально) форматах	ні	ні	
	31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм	так	так	
	32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)	так	так	
	33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менше як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	так	так	
	34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з	так	так	

	інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху			
	35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра	так	так	
	36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристрій послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	так	так	
	37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	так	так	
	38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ні	ні	
	39) пристрой сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ні	ні	
4.	Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:			
	1) веб-сайти організацій, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня АА	ні	ні	
	2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки	ні	ні	
	Серед працюючих кількість осіб			

	Усього осіб з інвалідністю	З них			
		пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	1	-	-	-	1
З них жінки	1	-	-	-	1

Серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	З них			
		пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	-	-	-	-	-
З них жінки	-	-	-	-	-

Підсумки: – АС Новомосковськ – 1 – вул.195 Стрілкової дивізії, 1-А – об'єкт є частково безбар'єрним; АС Новомосковськ – 3 – вул.Гетьманська, 34 – об'єкт є частково безбар'єрним.

Управитель об'єкта –

Виконуючий обов'язки директора ПрАТ «ДОПАС»

А.Ю.Кожома

«10» 09 2021 року